



## Výpis z databáze výsledků

Vzorek č. 604/20

Datum odběru: 8.1.2020

Předmět zkoušky: pitná voda

Místo odběru: **Rakousy 34 OÚ, PM**  
Bod odběru: **kohoutek kuchyňka**  
Zásobovaná oblast: **Kalich ÚV**  
Typ místa odběru: **sít' - pevné místo**  
Důvod k odběru: **Krácený rozbor na síti - podzemní voda**  
Laboratoř: **Laboratoř Liberec - pracoviště PV**  
Hodnotící norma: **pitná voda - kohoutek u spotřebitele**  
**Vyhláška č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů**

Parametr	jednotka	Hodnota	Norma	
Escherichia coli	KTJ/100ml	0	max.0	A
koliformní bakterie	KTJ/100ml	0	max.0	A
kultivovatelné mikroorganismy 36 °C	KTJ/ml	2	max.40	A
kultivovatelné mikroorganismy 22 °C	KTJ/ml	11	max.200	A
chlor volný	mg/l	0,03	max.0,3	A
teplota vody	°C	7,3		
železo	mg/l	<0,05	max.0,20	A
mangan	mg/l	<0,020	max.0,050	A
barva	mg/l Pt	<2,0	max.20	A
vápník	mg/l	21,0		
hořčík	mg/l	3,66		
vápník a hořčík	mmol/l	0,67		
chemická spotřeba kyslíku manganistanem	mg/l	0,52	max.3,0	A
amonné ionty	mg/l	<0,05	max.0,50	A
dusičnany	mg/l	8,85	max.50	A
dusitany	mg/l	<0,01	max.0,50	A
chuť		příjemná	příjemná	A
pach		příjemný	příjemný	A
pH		7,9	6,5 - 9,5	A
konduktivita	mS/m	16,9	max.125	A
zákal	ZF(n)	<0,50	max.5	A

A .. vyhovuje, N .. nevyhovuje

Tento výpis nenahrazuje protokol akreditované laboratoře.

Zpracoval: Vyvialová Helena Ing.

Dne: 13.1.2020